

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОХТОМСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.01.2024

№ 16р

п. Фоминский, Коношского района,
Архангельской области

Об утверждении инструкции
о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях
в администрации муниципального образования «Вохтомское»
ИОТ 002-2024

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ по охране труда, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772 «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых руководителем», в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности:

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях администрации муниципального образования «Вохтомское» ИОТ 002-2024 (Приложение 1).
2. Распоряжение вступает в силу со дня принятия.
3. Помощнику главы администрации муниципального образования «Вохтомское» ознакомить специалистов администрации с инструкцией под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального
образования «Вохтомское»



И.А.Нефедова

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в здании и помещениях администрации муниципального образования «Вохтомское» ИОТ 002-2024

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений администрации муниципального образования «Вохтомское» (далее – администрация) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также командированными в администрацию работниками, обучающимися, прибывшими на практику.

1.2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

1.3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами, документами или уполномоченным государственным органом.

1.4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.6. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

1.7. Каждый работник администрации в целях обеспечения и соблюдения требований пожарной безопасности обязан:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию и ознакомиться с ней под подпись;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушители);
- знать содержание плана эвакуации людей при пожаре, порядок эвакуации людей при пожаре;

- не допускать действий, которые могут привести к пожару, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, материальных ценностей, ликвидации пожара.

1.8. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются главой администрации муниципального образования «Вохтомское» с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.9. Инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на: вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.

1.10. Вводный противопожарный инструктаж в администрации проводится помощником главы администрации, ответственным за пожарную безопасность, назначенным распоряжением администрации муниципального образования «Вохтомское».

1.11. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж в администрации проводит глава администрации или помощник главы администрации.

1.12. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.13. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в администрации в пределах своей компетенции осуществляет глава администрации муниципального образования «Вохтомское».

1.14. Глава администрации, помощник главы администрации, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в администрации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.15. Работники администрации, виновные в нарушении настоящей Инструкции (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) несут дисциплинарную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на кровлю и др.

2.1. Порядок содержания территории.

2.1.1. Территория должна содержаться в чистоте и своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.1.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не

разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта.

2.1.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданию, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными.

2.1.4. На территории запрещается:

- разводить костры, сжигать отходы и тару;
- курить вне отведенных для курения мест;
- устраивать свалки горючих отходов.

2.2. Порядок содержания здания, помещений, в том числе эвакуационных путей.

2.2.1. При расстановке технологического и другого оборудования должны соблюдаться требования безопасной эвакуации людей.

2.2.2. На видном месте в здании администрации должна быть табличка с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.

2.2.3. В администрации на видном месте должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.

2.2.4. В здании администрации один эвакуационный выход.

2.2.5. В здании администрации на видном месте расположен план эвакуации людей при пожаре.

2.2.6. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

2.2.7. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.2.8. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.

2.2.9. Двери чердачных помещений закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.2.10. В помещениях запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке и другие пожароопасные вещества и материалы;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, тамбуров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- курить вне отведенных для курения мест;
- ограничивать доступ к огнетушителям, и другим системам обеспечения пожарной безопасности;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, а также забивать эвакуационные выходы;
- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы.

2.2.11. На территории, в здании и помещениях администрации запрещается курить в неустановленных местах.

2.2.12. Определить по администрации следующее место для курения – курилка на улице, обозначенная знаком «Место для курения».

2.2.13. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электроприборов и приборов освещения

3.1.1. Техническое состояние электрических сетей и электрооборудования должно обеспечивать их пожароопасную эксплуатацию и соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

3.1.2. При перебоях в электроснабжении в качестве источника освещения разрешается применять только электрические фонарики.

3.1.3. Шкафы с электрощитами должны постоянно содержаться закрытыми и не сужать ширину эвакуационного пути.

3.1.4. Подключение дополнительных токоприемников допускается только с учетом допустимой нагрузки в электросети.

Монтаж, ремонт и профилактическое обслуживание электросетей осуществляется лицами, прошедшими специальное обучение.

3.1.5. Электронагревательные и осветительные приборы должны подключаться в электрическую сеть только при помощи штепсельных вилок заводского изготовления.

3.1.6. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроприборами с повреждениями;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т. п., за исключением приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, и т. п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

- пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;

- использовать кипятивники и самодельные электронагревательные приборы.

3.1.7. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются все электроприборы должны быть обесточены (за исключением охранной сигнализации, а также электроприборов, работающих круглосуточно по требованию технологии).

3.2. Требование пожарной безопасности к системе отопления.

3.2.1. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона необходимо произвести очистку дымоходов и печей от золы и сажи.

3.2.2. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Запрещается эксплуатация неисправных печей.

3.2.3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размерами не менее 0,5х0,7м (размещается на полу из горючих материалов, длинной стороной вдоль печи; лист окрашивать не допускается).

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые топят;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других мероприятий.

3.2.4. Топка печей в здании администрации прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня.

3.2.5. Зола, выгребаемая из топок, должна быть залита водой и удалена в специально отведенное для нее место.

3.2.6. Для отопления здания допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом главой администрации и работниками обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.

3.3. К пожароопасным работам относятся:

- огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом);
- окрасочные работы;
- работы с применением клеев, мастик, битумов, полимерных и различных горючих материалов.

3.3.1. На проведение огневых работ на временных местах оформляется наряд-допуск установленной формы.

3.3.2. При выполнении огневых работ ответственными лицами, а также исполнителями в полной мере обеспечиваются организационные и технические меры, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, данные меры указываются в наряде – допуске. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

4. Требования безопасности перед началом работы

- 4.1. Осмотреть помещения, полностью, исключая условия возникновения пожара.
- 4.2. Доложить главе администрации о неисправностях, а также обо всех происшествиях, которые могут привести к пожару, с указанием причин и виновных лиц.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. После окончания работы помещения проверяют внешним визуальным осмотром.
- 5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся главе администрации.
- 5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения, каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.
- 5.4. После окончания работы сотрудники администрации обязаны выключить аппаратуру и электроприборы, за исключением систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. Закрыть окна и двери помещений.

6. Требования безопасности в аварийной ситуации

- 6.1. Каждый работающий, обнаруживший пожар или загорание, обязан:
- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону: 01 (с сотового телефона 101), сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения загорания, фамилию, имя, отчество, телефон;
 - сообщить о возгорании главе администрации и оповестить людей, находящихся в здании администрации;
 - принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей, вынести из здания наиболее ценные документы и оборудование;
 - при эвакуации сохранять спокойствие и не создавать паники;
 - отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;
 - при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, принять меры по тушению пожара в начальной стадии;
 - обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, отравления, ожогов;
 - обеспечить встречу пожарных подразделений и их сопровождение к месту пожара;
 - по прибытии пожарного подразделения, проинформировать о характере и месте возгорания.
- 6.2. Глава администрации, которому стало известно о пожаре, обязан:
- вызвать по телефону пожарную охрану;
 - немедленно оповестить своих подчиненных и всех находящихся в здании администрации;
 - сообщить о пожаре помощнику главы администрации;

- принять меры по организации спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим;
- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

6.3. Помощник главы администрации, прибывший к месту пожара (находящийся на месте пожара), обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в главу администрации;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре);
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в локализации пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара в начальной стадии при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- при прибытии пожарных подразделений обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара.

6.4. В случае возникновения пожара при эвакуации из здания все находящиеся в здании работники обязаны:

- не паниковать, избежать опасности легче, если действовать спокойно и разумно;
- выполнять команды старших должностных лиц администрации и (или) работников пожарной охраны;
- покинуть здание в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре, по ходу эвакуации помогая людям, не знакомым с планировкой здания, найти ближайший эвакуационный выход,
- во избежание притока воздуха к очагу пожара воздержаться от открывания окон и дверей без необходимости, а также от разбивания стекол;
- необходимо, покидая здание, закрыть за собой все окна и двери.

6.5. Запрещается:

- использовать воду для тушения электрооборудования;
- приближаться к оборванному электрическому проводу;
- прикасаться оголенными руками к пострадавшему от воздействия электрического тока.

6.6. Пострадавшим необходимо оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую помощь.

7. Порядок использования первичных средств пожаротушения

7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в администрации поселения, должны быть исправны.

7.2. Огнетушители размещены в кабинетах главы, специалистов, в коридоре администрации на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

7.4. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются порошковые огнетушители.

7.5. Для тушения эл. оборудования под напряжением до 1000 В используют порошковые и углекислотные огнетушители.

7.6. Правила применения первичных средств пожаротушения:

- левой рукой взяться за рукоятку;
- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- нажать рычаг на корпусе;
- путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

Другие средства, используемые для тушения пожара:

- асбестовое полотно, кошма, полотно - не синтетическое (используются для укрытия места загорания, чтобы исключить доступ воздуха к месту загорания);
- песок (используется для тушения ЛВЖ, ГЖ, а также для тушения различных материалов).

8. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании администрации

8.1. При наличии одного эвакуационного выхода количество людей одновременно находящихся в здании администрации не должно превышать 50 человек.

8.2. Запрещается превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в здании администрации, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Лист ознакомления с инструкцией

«О мерах пожарной безопасности в здании и помещениях администрации
муниципального образования «Вохтомское» ИОТ 002-2024

| № п/п | ФИО | Подпись | Дата |
|-------|-----|---------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |